



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

28 01 2013 № 344-12-3-03

На № И-312 от 20.11.2012

О согласовании методики
гидравлических расчетов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России согласовывает разработанную ООО «ПМФ «ТАКТ» методику гидравлического расчета «ТАКТ-Газ» для использования огнетушащего газа 3М™Novec™1230 (ФК-5-1-12) с давлением наддува азотом 42 бар.

Согласование осуществлено по результатам рассмотрения вышеуказанной методики гидравлического расчета, натурных испытаний гидравлических схем модульных АУГП с применением модулей газового пожаротушения ООО «Пожарная Автоматика» давлением наддува 42 бар, рассчитанных по вышеуказанной методике для 3М™Novec™1230 (ФК-5-1-12), а также доверенности ООО «ПМФ «ТАКТ» на проведение указанных работ.

Начальник НИЦ ПСТ

Смирнов Н.В.
(495) 524-82-60

ООО «Пожарная Автоматика»

Генеральному директору
Жарову А.С.

Гончарная набережная, д. 9/16, стр. 1,
г. Москва, 115172
Тел.: (495) 792-38-55

ООО «ПМФ «ТАКТ»

Генеральному директору
А.Г.Маркелову

наб. Обводного канала, д. 150,
г. Санкт-Петербург,
190020, тел / факс: (812) 2521804

С.Н. Копылов